

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 1453

“ 31 ” 01 2022 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа
№ 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина"

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Шевцовой Дарьей Александровной при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 29 декабря 2021 года № 1453 в отношении бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина", 644082, г. Омск, ул. Мельничная, 4, ИНН 5507037462, ОГРН 1025501378154

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 11, ч.1 ст. 17, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39;
2. ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ч. 2 ст. 5;
3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, п.п. 2.4.7, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.1, 3.4.14, 3.4.13, 3.4.8, 3.5.15, 3.4.5, 2.5.3, 1.5, 2.9.1, 2.9.2, 1.4, 2.8.3, 2.11.6.
4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44. - п. 4.4.2.
5. СП 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - п. 64, п. 65, п. 66, п. 67.
6. Приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.
7. ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции» - пункт 2 статьи 7 главы 2.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина", 644082, г. Омск, ул. Мельничная, 4, ИНН 5502033753, ОГРН 1025500744026

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
	по адресу 644082 г. Омск, ул. Мельничная, 4	
1.	К началу 2024-2025 учебного года и в дальнейшем комплектовать первые классы, исходя из нормы площади 2,5 кв.м согласно п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.	01.08.2024г.
2.	Обеденный зал оборудовать стульями без дефектов покрытия (п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20).	01.08.2023г.
3.	Оборудовать моечную ванной для мытья кухонной посуды (2-я секция) без дефектов покрытия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
4.	Оборудовать пищеблок посудой для приготовления блюд (баки), выполненных из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
5.	Туалетные кабины в туалетной комнате для мальчиков на 1 этаже оборудовать мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
6.	Устранить дефекты покрытия пола в большом спортивном зале, на подиуме в кабинете № 2-15 (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
7.	Туалетные кабины в туалетной комнате для девочек на 1 этаже оборудовать держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
8.	Оборудовать оконными рамами без дефектов кабинеты № 2-11а, 2-15, 2-16, 3-2, 3-3, 3-15, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-5, 3-4, 1-9, 2-12, лестничный марш около большого спортивного зала, большой спортивный зал, столовую, горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех (п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20).	01.08.2024г.
9.	Туалетные кабины в туалетной комнате для мальчиков на 2 этаже оборудовать мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
10.	Туалетную комнату для мальчиков на 3 этаже оборудовать унитазами (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).	01.08.2024г.
11.	Туалетные кабины в туалетной комнате для мальчиков на 3 этаже оборудовать мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, 1 унитаз привести в исправное состояние (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
12.	Кабинеты начальной школы № 1-3, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 2-7, 2-7А, 2-5, 2-4, 2-3, 2-2, 2-1 обеспечить мебелью в соответствии с ростом обучающихся (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20).	01.08.2024г.

13.	Кабинет физики обеспечить горячим водоснабжением (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20).	01.08.2024г.
14.	Кабинет физики оборудовать демонстрационным столом с защитными бортиками по наружному краю стола (п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
15.	В кабинете информатики оборудовать местное освещение на рабочих столах (п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20).	01.08.2023г.
16.	В туалетной комнате для мальчиков на 2 этаже у одного унитаза восстановить целостность керамической крышки (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
17.	В гардеробе оборудовать место для хранения обуви на каждого обучающегося (п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20).	01.08.2023г.
18.	Оборудовать пищеблок столом для работы с тестом (столешница), выполненным из дерева твердых лиственных пород (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	01.08.2023г.
19.	Устранить нарушение целостности керамической плитки на стене в туалетной комнате для девочек на 3 этаже (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
20.	Обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего водоснабжения Основание: п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	01.08.2022г.
21.	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: раздела II п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	01.08.2022г.
	по адресу 644082 г. Омск, ул. Мельничная, 4а (дошкольные группы)	
22.	Оборудовать пищеблок посудой для приготовления блюд (баки), выполненных из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
23.	Обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего водоснабжения Основание: п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного	01.08.2022г.

	государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	
24.	Обеспечить получение санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам помещений медицинского кабинета оборудования и иного имущества на осуществления медицинской деятельности по адресу г. Омск, ул. Мельничная 4а Основание: ч.2 ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 года №52 ФЗ – «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.4., 2.9.1, 2.9.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	01.08.2022г.
25.	Приготовление и использование дезинфицирующих растворов осуществлять в соответствии с методическими указаниями по их применению по адресу г. Омск, ул. Мельничная 4а Основание: глава II п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	01.08.2022г.
	по адресу 644082 г. Омск, ул. Пацаева, 5 (дошкольные группы)	
26.	Обеспечить показатели безопасности готовой продукции требованиям пункта 2 статьи 7 главы 2 ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции»	15.02.2022г.
27.	Оборудовать оконными рамами без дефектов помещения группы «Ромашка», «Лунтики» (второй этаж), лестничный марш между 1 и 2 этажами (п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20).	01.08.2024г.
28.	Оборудовать пищеблок посудой для приготовления блюд (баки), выполненных из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).	01.08.2022г.
29.	Приготовление и использование дезинфицирующих растворов осуществлять в соответствии с методическими указаниями по их применению по адресу г. Омск, ул. Пацаева 5. Основание: глава II п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	01.08.2022г.

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdp@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения. контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина", 644082, г. Омск, ул. Мельничная, 4.

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт

 Д.А. Шевцова

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)